
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe C - colonnine h > 50 cm

DATI GENERALI

- Campata/Luce: 25 m
- Articoli FT relativi:
  colonnina h 70 cm (art. 51003, 51077), colonnina h 90 cm (art. 51087, 51078), colonnina h 110 cm (art. 51088, 51079), colonnina con tubo portantenna (art. 51010), supporto piano (art. 51160), supporto di colmo (art. 51161)
- Carico applicato con tensionatore/ammortizzatore (art. 51205)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,2,4	/	6 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,3,4,3	100 kg	12 kN	/
prestazione dinamica	p.to 5,3,4,2	100 kg	8,18 kN 21,85 kN (sulla linea)	1,5 m

* forza applicata per un tempo di 3,1 minuti

Schema illustrativo prova prestazione dinamica



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per la classe C (p.to 4,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°282/EN VAR del 21/02/2012.