
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe A1-A2 - Gancio Scala

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  gancio scala (art. 51098)
- Carico applicato all'anello di ancoraggio







PROVE ESEGUITE

tipo di prova	punto normativo	massa di caduta	forza sviluppata	deformazione ottenuta	rapporto di prova
precarico iniziale	5.3.2	/	0.7 KN	4.68 MM	1268/U/P 02/12/2022
resistenza dinamica	5.3.3	100 Kg	8.9 KN	37.3 MM	1270/U/P 02/12/2022
resistenza statica	5.3.4	/	12 KN*	/	1272/U/P 02/12/2022

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per le classi A1 e A2 (p.to 5,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il componente Linea Vita in classe A1-A2 è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1268/70/72/U/P del 02/12/2022.


F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe A - Gancio Scala

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  gancio scala (art. 51098)
- Carico applicato all'anello di ancoraggio







PROVE ESEGUITE

tipo di prova	punto normativo	massa di caduta	forza sviluppata	deformazione ottenuta	rapporto di prova
precarico iniziale	5.3.2	/	0.7 KN	4.68 MM	1269/U/P 02/12/2022
resistenza dinamica	5.3.5	100 Kg	8.86 KN	37.34 MM	1271/U/P 02/12/2022
resistenza statica	5.3.6	/	12.1 KN*	/	1273/U/P 02/12/2022

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe A (p.to 5,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il componente Linea Vita in classe A è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1269/71/73 del 02/12/2022.