
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe C - colonnine h max 245 cm

DATI GENERALI


- Campata/Luce: 25 m
- Articoli FT relativi:
  prolunga maschio 115 cm (art. 51162), prolunga femmina 115 cm (art. 51163), set tiranti per prolunghe (art. 51164), colonnina h 25 cm (art. 51000, 51070, 51120), colonnina h 35 cm (art. 51001, 51071, 51121), colonnine h 50 cm (art. 51002, 51072, 51122), supporto piano (art. 51160)



PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza dinamica	p.to 5,4,5	200 kg	7,67 kN 25,15 kN (sulla linea)	1,50 m
resistenza statica	p.to 5,4,6	/	13 kN 32,5 kN (sulla linea)	/

Schema prova prestazione dinamica, secondo UNI 11578



NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°2 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe C (p.to 5,4).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1231-1232-1233/O/P del 07/06/2016.