
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe C

DATI GENERALI

- Campata/Luce minima: 3 m
- Campata/Luce massima: 15 m
- Articoli FT relativi: base piana (art. 51170, 51180), base da colmo (art. 51171, 51181)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,4,6	/	14 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,4,5	200+100 kg	7,8 kN (3 m)	0,54 m
			7,5 kN (15 m)	1,16 m
deformazione statica	p.to 5,4,2	/	0,7 kN**	/

* forza applicata per un tempo di 3 minuti
** forza applicata per un tempo di 1 minuto

Schema illustrativo prova resistenza dinamica



NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe C (p.to 5,4).

Legale Rappresentante
Firma


CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1285-1287/P/P del 30/06/2017 e N°1291-1293/P/P del 30/06/2017.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe C

DATI GENERALI

- Campata/Luce minima: 3 m
- Campata/Luce massima: 15 m
- Articoli FT relativi: base piana (art. 51170, 51180), base da colmo (art. 51171, 51181)





PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,5,4	/	12 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,5,3,1	100 kg	7,4 kN (3 m)	0,33 m
			5,8 kN (15 m)	0,81 m
deformazione statica	p.to 5,5,2	/	0,7 kN**	/

* forza applicata per un tempo di 3 minuti
** forza applicata per un tempo di 1 minuto

Schema illustrativo prova resistenza dinamica





NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per la classe C (p.to 5,5).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1282-1284/P/P del 30/06/2017e N°1288-1290/P/P del 30/06/2017.