
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
**preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it**
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
## classe C - supporto per grecata

## DATI GENERALI

- Campata/Luce: 25 m
- Lunghezza linea: 50 m
- Articoli FT relativi:
  supporto system plate (art. 51200, 51216), piastra multidirezionale (art. 51210, 51217), passante intermedio (art. 51083)
- Carico applicato con tensionatore/ammortizzatore (art. 51205)




## PROVE ESEGUITE

| tipo di prova | rif. normativa | massa di caduta | forza applicata/ sviluppata F | freccia sviluppata |
|---|---|---|---|---|
| resistenza statica | p.to 5,2,4 | / | 6 kN* | / |
| resistenza dinamica | p.to 5,3,4,3 | 100 kg | 12,11 kN | / |
| prestazione dinamica | p.to 5,3,4,2 | 100 kg | 8,12 kN<br>14,11 kN<br>(sulla linea) | 1,92 m |

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

Schema prova prestazione dinamica, secondo UNI EN 795




## NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°2 operatori.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per la classe C (p.to 4,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

## CONFORMITA'


Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°261/EN VAR del 20/12/2011.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
**preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it**
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
## classe C - supporto per grecata

## DATI GENERALI

- Campata/Luce: 25 m
- Lunghezza linea: 50 m
- Articoli FT relativi:
  supporto system plate (art. 51200, 51216), piastra multidirezionale (art. 51210, 51217), passante intermedio (art. 51083)
- Carico applicato con tensionatore/ammortizzatore (art. 51205)




## PROVE ESEGUITE

| tipo di prova | rif. normativa | massa di caduta | forza applicata/ sviluppata F | freccia sviluppata |
|---|---|---|---|---|
| resistenza statica | p.to 5,4,6 | / | 13 kN* | / |
| resistenza dinamica | p.to 5,4,5 | 200+100 kg | 9 kN | / |
| prestazione dinamica | p.to 5,4,3,2,2,3 | / | 5,77 kN<br>22,20 kN<br>(sulla linea) | 1,30 m |

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

Schema illustrativo prova prestazione dinamica




## NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°2 operatori.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe C (p.to 5,4).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

## CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°2029-2031/N/P del 19/10/2015.