
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)

tipo A - antipendolo per lamiera aggraffata

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  antipendolo system graf (cod. 51227).
- Carico applicato all'anello di estremità



PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	altezza di caduta
resistenza statica	p.to 5,2,1	/	10 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,2,2	100 kg	/	2450 mm

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n° 1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN795 per tipo A.

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il componente Linea Vita in tipo A è conforme alle normative sopra indicate.
Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N° 00149 del 24/01/2017


F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)

tipo A - antipendolo per lamiera aggraffata

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  antipendolo system graf (cod. 51227).
- Carico applicato all'anello di estremità



PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/sviluppata F
resistenza statica	p.to 5,3,4	/	12 kN*
resistenza dinamica	p.to 5,3,5	100 kg	9 kN

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per tipo A.

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il componente Linea Vita in tipo A è conforme alle normative sopra indicate.
Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N° 00149 del 24/01/2017