F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795 - UNI 11578)
classe D - binario rigido

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  binario "system rail" (art. 51230, 51231, 51232, 51233, 51234, 51239, 51048, 51049)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,2,4	/	16,23 / 12,17 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,3,4,3	100 kg	10,91 kN	/

* forza applicata per un tempo di 4,5 minuti

Schema prova prestazione dinamica



NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il componente Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 e UNI 11578 per la classe D.

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe D è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°00913 del 09/10/2015.