
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
tipo C – COLONNINA IMPER

DATI GENERALI

- Campata/Luce minima: 3 m
- Campata/Luce massima: 20 m
- Lunghezza massima fune: 40 m
- Articoli FT relativi: COLONNINA IMPER (cod. 51240, 51241, 51242, 51243, 51244, 51250)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,4,6	/	14 kN	2,7 kN
resistenza dinamica	p.to 5,4,5	200+100 kg	7,42 kN	1,37 kN
prestazione dinamica	p.to 5,4,3,2,2,3	/	9,57 kN (3 m)	0,31 m
			7,42 kN (20 m)	1,37 m

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

Schema illustrativo prova prestazione dinamica



NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n° 3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe C (p.to 5,4).

Legale Rappresentante
Umberto Bertani

CONFORMITA'


Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N° 1100–1101 –1102–1094–1095–1096–1112–1113–1114 del 25/11/2025.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe C - INOX PLATE

DATI GENERALI

- Campata/Luce minima: 3 m
- Campata/Luce massima: 20 m
- Lunghezza massima fune: 40 m
- Articoli FT relativi: COLONNINA IMPER (cod. 51240, 51241, 51242, 51243, 51244, 51250)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,2,4	/	12 kN*	2,61 m
resistenza dinamica	p.to 5,3,4,3	100 kg	4,89 kN	0,97 m
prestazione dinamica	p.to 5,3,4,2	100 kg	8,43 kN (3 m)	0,24 m
			4,89 kN (20 m)	0,87 m

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

Schema prova prestazione dinamica, secondo UNI EN 795



NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n° 3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 795 per la classe C (p.to 4,3).

Legale Rappresentante
Umberto Ferrari

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1103 –1104–1105–1097–1098–1099–1115–1116–1117 del 25/11/2025.