- QUADRI PER LA DISTRIBUZIONE GENERALE DI CORRENTE UNI EN 60439/4
- GRADO DI PROTEZIONE A TENUTA STAGNA IP 55
- DISPONIBILI IN 3 DIVERSE CLASSI DI POTENZA (18-35-55 KW)
- DIFFERENZIALE 30 mA AC (32-63-100 Ampére)
- MAGNETOTERMICO 6 ka



- FUNGO DI EMERGENZA CON BOBINA DI SGANCIO
- PRESE INTERBLOCCATE
- ALLOGGIAMENTI PER CAVO E SPINA
- PRATICHE MANIGLIE PER IL TRASPORTO

QUADRI DA CANTIERE
PER DISTRIBUZIONE GENERALE
A NORMA EN 60439/4 CEE

Grado di protezione a tenuta stagna IP55

ALIMENTAZIONE
- **Differenziale 30 mA AC 32A - CLASSE A**
- **Magnetotermico 6ka C 32A**
- **Potenza 18 kw**

Cod.	SPINA ALIMENTAZIONE 3P+N+T 32 A IP67	PRESE INTERBLOCCATE GRADO DI PROTEZIONE IP67 2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+T 32 A	3P+N+T 32 A	PROTEZIONE PRESE IN USCITA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A	3P 16A	INTERRUTTORE GENERALE CON MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4P 32A
40425	1	2	2	1	–	1	1	1
40430	1	3	1	1	–	3	1	1
40440	1	3	1	–	1	3	1	1

ALIMENTAZIONE
- **Differenziale 30 mA AC 63A - CLASSE A**
- **Magnetotermico 6ka C 63A**
- **Potenza 35 kw**

Cod.	MORSETTERIA SP di ALIMENTAZIONE	PRESE INTERBLOCCATE Grado di protezione IP67 2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	3P+T 32 A	3P+N+T 32 A	PROTEZIONE IN USCITA CON MAGNETOTERMICO 1P+N 16 A	3P 16A	4P 16A	3P 32A	4P 32A
40451	1	2	2	–	1	–	2	2	–	1	–
40452	1	3	1	–	1	–	3	1	–	1	–
40453	1	2	2	–	–	1	2	2	–	–	1
40454	1	2	2	1	–	1	2	2	1	–	1

ALIMENTAZIONE
- **differenziale 30 mA AC 100A - CLASSE A**
- **Magnetotermico 6ka C 100A**
- **Potenza 55 kw**

Cod.	MORSETTERIA SP di ALIMENTAZIONE	PRESE INTERBLOCCATE Grado di protezione IP67 2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+T 32 A	3P+N+T 32 A	3P+N+T 63 A	PROTEZIONE IN USCITA CON MAGNETOTERMICO 1P+N 16 A	3P 16A	3P 32A	4P 32A	4P 63A
40456	1	2	2	–	1	1	2	2	1	–	1
40457	1	3	1	1	1	–	3	1	1	1	–
40458	1	3	1	2	–	–	3	1	–	2	–

www.ftspa.it

FT S.p.A. - Via Cisa, 81
42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425
Fax +39 0522/680386 - info@ftspa.it